



配电屏编号	AP01		AP02	AP03	AP04		
小室高度							
一次线路图	<p>L1, L2, L3</p> <p>10/350 μS JLSP-SD385/12.5L/4P Uc=385V Iimp=25kA Up=2.5kV</p> <p>MTZ2 25H1 MIC6.0B 2500A/3P Ir1=1.0In, Ir2=5In Ir3=10In Ig=0.3In</p> <p>SDH-0.66 2500/5</p> <p>NSX630 DC TM 630A/2P</p> <p>500/5</p> <p>TMY-(100x10) (PB母排)</p>						
线路编号				D01	D02	D03	D04
名称	电源进线	整流柜 (厂家配套)	滤波柜 (厂家配套)	ERTG接电箱01A	ERTG接电箱01B	ERTG接电箱02A	ERTG接电箱02B
设备功率 (kW)	1600kVA			309kW	309kW	309kW	309kW
计算电流 (A)	2309.5A			362A	362A	362A	362A
尖峰电流 (A)							
导线或电缆型号规格 (YJV22-0.6/1kV)	母排2500A			2 (2X185)	2 (2X185)	2 (2X185)	2 (2X185)
电缆长度 (m)				2 × 90	2 × 90	2 × 40	2 × 40
智能电力参数表	TR96Y-E3/M2	多功能表	多功能表	多功能表	多功能表	多功能表	多功能表
配电屏外型尺寸	1200x1000x2200	1000x800x2200	1400x1200x2200	800x800x2200			
备注							

单位出图专用章 (盖章)

中交第二航务工程勘察设计院有限公司  
 资质等级: 工程设计综合资质甲级 证书编号: A142002993  
 地址: 武汉市武昌区民主路555号 邮编: 430060 电话: (027) 87824517 传真: (027) 87811626

版次	日期	说明
审定	李恒	李恒
复审	刘凯	刘凯
项目经理	石露	石露

福清万业港口有限公司

专业	福州港松下港区元洪作业区1#、2#泊位工程			
专业	ERTG供电系统图			
专业	阶段	施工图	比例	
专业	部分	电气	日期	2024.08
专业	图号	EY07-FJ02-SG-DM-39		
会签	电子文件名	EY07-FJ02-SG-DM-39.dwg	版次	C